MINERA PANAMA
DEPARTAMENTO QHSE
CAMPAMENTO COBRE
CORRECCIONES DE LA AUDITORIA INTERNA/ EXTERNA EN COBRE REALIZADA POR CODESA

Supervisores QHSE de planta: LURIS RAMOS

CORRECCION N°1:

Los orificios encontrados al niver del suelo, fueron construidos como desague, se encontraban colocados de manera incorrecta ya que podria ser entrada de cualquier tipo de plaga. Se corrigio colocandole unos tuvos de PVC, conectandolos a un desaguue de manera correcta.





CORRECCION N°2:

Se corrigio la mala disposición de los desechos, solicitando al personal encargado de recogerlos que en el momento que los retiran lo hagan de manera ordenada y evitando regar los desechos por todo el area. Y por otro punto de igual manera realizando la limpieza del cuarto de desechos con mayor frecuencia.

